



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-612-07/18-02/08
URBROJ: 238/1-18-02/5-18-04
Zagreb, 14. lipnja 2018.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, temeljem odredbi članaka 29. i članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), povodom zahtjeva tvrtke E.G.S. - Elektrograditeljstvo d.o.o., Alberta Fortisa 10, Zagreb, opunomoćene od strane investitora HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ul. grada Vukovara 37, Zagreb, zaprimljenog 21. svibnja 2018. godine, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, donosi sljedeće

R J E Š E N J E

I.

Prethodnom ocjenom planiranog zahvata Izgradnja trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Donji Oštrc 2, na području Općine Žumberak, na k.č.br. 4891, k.o. Mahovljčić, isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

II.

Ovo Rješenje donosi se na rok od četiri godine, u skladu s odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18).

III.

Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Zagrebačke županije, u skladu s odredbom članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18).

O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka E.G.S. - Elektrograditeljstvo d.o.o., Alberta Fortisa 10, Zagreb, opunomoćena od strane investitora HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ul. grada Vukovara 37, Zagreb, podnijela je ovom Upravnom odjelu, Odsjeku za zaštitu okoliša, dana 18. svibnja 2018. godine, zahtjev za prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - Izgradnja trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Donji Oštrc 2, na području Općine Žumberak, na k.č.br. 4891, k.o. Mahovljic, te priložila idejno rješenje zahvata, podatke i opis zahvata, broj projekta: ZOP TS-705, koje je u veljači 2017. godine izradila tvrtka E.G.S. - Elektrograditeljstvo d.o.o., Alberta Fortisa 10, Zagreb, projektant Dora Mijaković, mag.ing.el, ovlaštenu inženjer elektrotehnike, ovl.br. E 2453.

Svrha izvođenja zahvata je izgradnja nove trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Donji Oštrc 2 i priključnog KB SV na području Općine Žumberak, na k.č.br. 4891, k.o. Mahovljic. Trafostanica će biti izgrađena kao jednostavna stupna transformatorska stanica na betonskom stupu, a priključni kabel je duljine 12,5 m. Trafostanica i kabeli projektirani su i izvode se na način da ne predstavljaju opasnost za ptice i male životinje.

Zahvat se izvodi radi sanacije naponskih prilika za postojeće korisnike mreže i za elektroopskrbu novih kupaca za koje su izdane PEES, te je potrebno izgraditi novu transformatorsku stanicu i novi priključni SN kabel.

Projektirani priključni 10(20) kV SN vod za TS 10(20)/0,4 kV Donji Oštrc 2 izgradit će se srednjenaponskim univerzalnim kabelom (SUK) tipa „Excel“ (3x10/10 mm², 24 kV) u nadzemnoj izvedbi u dužini od 12,5 m na k.č.br. Mahovljic do postojeće nadzemne SN mreže.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju - zahtjeva za prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - Izgradnja trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Donji Oštrc 2, na području Općine Žumberak, na k.č.br. 4891, k.o. Mahovljic, od strane tvrtke E.G.S. - Elektrograditeljstvo d.o.o., Alberta Fortisa 10, Zagreb, zaprimljenog 21. svibnja 2018. godine, te prethodnog mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Klasa: 612-07/18-26/400, Urbroj: 427-06-4-18-2, od 4. lipnja 2018. godine, sukladno članku 29. i članku 30. stavku 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

Planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, „Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15), i to područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR 2000586 Žumberak – Samoborsko gorje.

Prema mišljenju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, uzevši u obzir da se radi o izgradnji tipske stupne transformatorske stanice u naselju uz cestu, prethodnom ocjenom zahvata može se, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na

cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Navedeni zahvat se također nalazi i unutar Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. S obzirom da se predmetni zahvat nalazi unutar zaštićenog područja parka prirode, temeljem članka 143. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) za navedeni zahvat potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za zaštitu prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje ovom tijelu u pisanom obliku neposredno ili poštom, a može se izjaviti usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća 35,00 kuna po tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).



Viši stručni suradnik
za zaštitu prirode

Denis Begić, prof.geog.

Dostaviti:

1. E.G.S. - Elektrograditeljstvo d.o.o., Alberta Fortisa 10, 10090 Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb, Radnička c. 80,
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, Zagreb, Radnička c. 80,
4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“,
5. PP Žumberak – Samoborsko gorje, Eko centar Slani Dol, Slani Dol 1, 10430 Samobor,
6. Objava na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr,
7. Pismohrana.